

Ljudreduktion Kanaler (EDK), Ref. area 10 m ²					
Beteckning vid föreskrift och beställning	Beskrivning	Ljudreduktion Dn,e,w (dB)			Håltagning (Ø) alt. BxH
		Kanallängd			
		200	300	400	
EDK 1	Kanal i förzinkat plåtrör	37	37	37	Ø105
EDK 2	Kanal i vägg utan mineralull Kanal i vägg med mineralull*	40	42	45	Ø150
		44	46	49	
EDK 3	Kanal i vägg utan mineralull Kanal i vägg med mineralull*	42	44	47	Ø150
		47	49	52	
EDK 4	Teleskopisk kanal i galvaniserad stålplåt	37	37	37	Ø105
EDK 5	Specialperforerad kanal i galvaniserad stålplåt	47	47	47	Ø105
EDK 6	Specialperforerad kanal i galvaniserad stålplåt	45	45	45	Ø105

* Anm Reduktionstalen för EDK2, EDK3, EDK5 och EDK6, baserar sig på att hela längden omsluts av energiupptagande mineralull. I praktiken utgörs normalt väggens mineralullstjocklek av cirka 200 mm, varför hänsyn skall tas till detta vid bedömning av ljudreduktionstalet.
Rådgör gärna med oss om lämplig lösning beroende på väggkonstruktion.